

國立臺灣大學校務發展規劃委員會校園規劃小組

104 學年度第 10 次委員會會議紀錄

時間：105 年 6 月 8 日（三）12 時 20 分至 13 時 10 分

地點：第二行政大樓第四會議室

主席：黃麗玲召集人

委員：王根樹總務長(請假)、林俊全教授(請假)、廖咸興教授(請假)、許添本教授(請假)、劉權富教授、關秉宗教授、李培芬教授、康旻杰教授(請假)、賴仕堯教授(請假)、葛宇甯教授、呂欣怡委員(請假)、陳永樵先生、張安明組長、學生會翁毓聆同學、學代會周允梵同學、研協會邱丞正同學。

諮詢委員：黃耀輝教授(請假)、葉德銘教授(請假)、陳鴻基教授(請假)。

列席：醫學院張上淳院長；公衛學院（未派員）；醫學院附設醫院江伯倫副院長、蔡易豐副主任、楊美秋組長；盧俊廷建築師事務所黃惠卿設計師；總務處秘書室（未派員）；總務處營繕組（未派員）；總務處事務組阮偉紘副理；總務處保管組(未派員)；環安衛中心劉祥偉幹事；學生會張明旭同學；學代會高紹芳同學、許軒瑋同學；研協會王麒悅同學；文化資產詮釋課程周子暉同學；城鄉所丁萱同學。

幹事：吳莉莉、吳慈葳、彭嘉玲、吳鑫餘

記錄：吳莉莉

壹、報告案

一、確認 104 學年度第 9 次校規小組委員會會議紀錄。

- 決定：會議紀錄同意備查。

貳、討論案

一、林森大樓新建工程規劃構想書（提案單位：醫學院附設醫院）

- 提案單位說明與簡報：(略)

● 委員及各單位意見：

召集人：

本案規劃構想階段主要就關鍵課題提醒醫院考量，包括本棟建築與古蹟之間的環境與景觀關係，性別友善廁所規劃設置於一樓公共動線容易到達的地方。本案綠建築並以黃金級為目標。

醫學院：

- (一) 本基地土地係向國有財產局購得，原為泰北中學用地，於醫院前院長任內鑒於周邊土地不易取得，因此，與國產局洽談以公告地價購取得。為免土地閒置先以臨時停車場使用，又為妥善運用，感謝醫院往教學研究大樓方向開發，有助於醫學校區整體發展。
- (二) 醫學院院務會議已經通過本案，且樂觀其成。於本案公開說明會上，醫學院院內老師詢問後續進駐對象，此部分後續仍需由醫學院與醫院再進行溝通討論。

召集人：

建議於下個規劃設計階段公開說明會前，先召開醫學院與醫院內部討論會議確認使用對象，且於說明會邀請醫學院參與。

醫學院附設醫院：

這部分會再和醫學院協調，以醫學校區整體最大利益為考量。醫學院部分老師建議作為醫學院與醫院老師共同實驗討論的地方，因本棟建築鄰近住戶，建議不做同位素、動物、感染性實驗，若有需求，可在醫院內部另安排空間。本案後續也會與里長、里民進行溝通。

召集人：

在住宅區內的使用需較為謹慎，為免社區居民產生疑慮，建議朝江副院長建議方向發展。

委員：

本基地旁邊即為古蹟，機會難得，建議讓基地地景與旁邊的東和禪寺和鐘樓能夠融合，不必要做明顯的分隔，營造教學研究人員感到輕鬆、享受鬧中取靜的感覺。

醫學院附設醫院：

在確保本棟建築同仁使用安全原則下，將以景觀步道與東和禪寺、鐘樓串接融合，後續會再納入考量。

委員：

建議將地下停車場出入斜坡道往北側調整，使戶外空間的人行步道系統完整、不

被車道切割，且與鐘樓間的介面更為友善。

醫學院附設醫院：

將檢視汽車動線調整的可行性。

委員：

- (一) 中研院進行國家生技研究中心開發時，引來鄰近居民關心與抗議。本案提醒不僅與里長溝通，也讓附近居民也能了解本案規劃內容較好。
- (二) 2001-2002 年紅火蟻入侵後，台北市在陽明大學與周邊學校出現紅火蟻，近幾個月以來，桃園幾所學校也出現紅火蟻案例，其傳播來源主要透過土方與植栽。建議本案後續注意植栽來源。

醫學院附設醫院：

- (一) 本案經校方同意規劃方向後，將加強與鄰里溝通。
- (二) 進駐使用對象在 wet lab 以 image 實驗室為主，以及 dry lab 和骨功能實驗為主；開放臨床醫師與醫學院老師有較好溝通討論的空間，也是較好的方向。不會讓放射線、感染、有機物等大家較擔心的實驗室進駐，將再協調醫學院確認後，向居民說明，減少疑慮。

委員：

- (一) 提醒與當地里長溝通可儘早進行，將規劃報告書公開展示，邀請丹陽街居民、北側住戶大樓居民參與。
- (二) 建議先與文資團體溝通，說明與東和禪寺、鐘樓文化資產的景觀界面和退縮距離。

召集人：

建築師在進行基地建築量體配置時，應已考量與文資之間的退縮與景觀介面關係。本校案件一向受外界矚目，建議醫院參考委員意見，主動與居民、文資團體進行溝通。

文化資產詮釋課程：

提供另一種觀點，東門國小學生下課後會在此區域逗留，為另一種使用者，在動線整合、公共藝術設置可以納入考量。

召集人：

公共藝術主題可思考與文資的關係，或強調生態環境關係，在達安全原則下，附近使用人口，應可一併納入考量。兒醫大樓執行公共藝術經驗，可作為參考。

委員：

每層樓皆規劃配置空調機房，且與北側 13 層住戶大樓距離相近，後續設計時須

考量噪音問題，避免吵到鄰居，引發糾紛。

- **決議：**通過，續提校務發展規劃委員會討論。請參酌委員意見，後續在動線、公共藝術、與周圍環境關係處理、居民溝通等議題持續辦理。

參、臨時動議（無）

肆、散會（下午 13 時 10 分）