

太極池整體景觀改善工程第二次討論會會議紀錄

時間：2011 年 2 月 23 日，10:00~11:30

地點：第一會議室內室

出席人員：校園規劃小組召集人 廖咸興教授；文學院院長 葉國良教授；校園規劃小組 劉權富委員；總務處營繕組 張耀祖、洪國棟；總務處事務組 林新旺組長、許祥太股長、阮偉紘；賴永恩建築師；校園規劃小組 吳佳融

記錄：吳佳融

會議結論：

1. 水池設計:
 - (1) 中央平台斜坡的坡度是否可帶動大葉欖仁落葉，請建築師再審慎評估。
 - (2) 池壁防水請特別加強。
2. 植栽:
 - (1) 北側大葉欖仁樹旁的榕樹建議移植。
 - (2) 請考量週邊栽種耐蔭性與多顏色的地被植物，或四季有花的草本植物。
3. 燈光:
 - (1)盡量以既有路燈為 key light，並搭配雕像方向性。
 - (2)地坎燈建議以其他方式替代，如於水池或北側牆面裝設壁燈，色溫最好在 2000K 以下。
4. 北側道路約 40 台自行車將配合撤除，營造完整之行人徒步區，原自行車停放區可增設植栽及街道家具。
5. 木平台施作工法請參考本校小福的案例。
6. 周邊管線(雨排水管、冷氣室外機等)之美化及整理請納入本案。
7. 建議電話亭遷移，後續請營繕組協助與計中及中華電信聯繫。
8. 請建築師協助思考水池西側如何提供行人親近之介面。
9. 請建築師於 3 月底前提供施工圖，俾利本案於六月中開始施作。